

水道水における有機フッ素化合物（PFOS、PFOA）の検査結果について

・PFOS、PFOAとは

炭素とフッ素の結合をもつ有機化合物「ＰＦＡＳ」のうち、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）は、水をはじく性質と、油をはじく性質の両方の性質を持っていることから、泡消火剤や撥水剤、防汚剤等に広く利用されていました。人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性がありますので、町内配水エリアにて３カ月に１回（原水は年１回）検査を実施しております。

・検査結果について

検査の対象	検　査　結　果	採　水　日	基準値
処理水	5ng/Ｌ未満（定量下限値未満※）	令和８年８月10日	50ng/Ｌ以下
原水（縄生）	9ng/Ｌ	令和８年９月14日	
原水（柿）	5ng/Ｌ未満（定量下限値未満※）	令和８年９月14日	


この結果を受け、当町では、健康への悪影響がないものと判断しております。
※定量下限値とは、検査機関が正確に測定できる最小の値を指します。

・今後について

有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）については、引き続き検査を実施していきます。今後も水質監視を行い、安全で良質な水道水をお届けします。

問い合わせ先　上下水道課　TEL：377－3334

令和9年 二十歳のつどいのご案内



日　時　令和９年１月10日（日）
受　付　12時45分～
開　式　13時30分
ところ　保健福祉センター（さわやか村）１階ホール
対象者　平成18（2006）年４月２日～平成19（2007）年４月１日生まれの方

※令和８年10月１日時点で朝日町に住民登録がある方へ、案内状を11月中に郵送します。なお、朝日町出身者で、現在、朝日町内に住民登録がない方も、「二十歳のつどい」に参加できます。希望する方は右記二次元コードでご登録ください。（既にご連絡いただいている方は登録不要です）

ストーリーテリング

絵本をつかわないで、そっとお話に耳をかたむける会です。

と　き：11月22日（日）　11時～11時30分
ところ：朝日町教育文化施設　２階　視聴覚室
内　容：あなのはなし（マラリーク作）他２話
対　象：静かにお話が聞ける方ならどなたでも。
おはなし：ストーリーテリングの会「フォンターナ」
定　員：ありません。気軽に来てください。
申　込：不要
問い合わせ先：あさひライブラリー　TEL 377－6111

